



CONVENCIONES:

L: LONGITUD DE LA VARILLA.
D: DIAMETRO DE LA VARILLA.

NOTAS:

-MATERIAL:
VARILLA LISA ASTM A-36 (NTC 1920)
PLATINA ASTM A-36 (NTC 1920)
-GALVANIZADO:
ESTE PRODUCTO SERA GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE DE ACUERDO A LA NTC 2076 DE 2006 (actualización 2007-01-19).
ESPESOR MINIMO DE RECUBRIMIENTO DE ZINC: 79 µm.
ESPESOR PROMEDIO DE RECUBRIMIENTO DE ZINC: 86 µm.
-TOLERANCIAS:
± 2 mm EN COTAS DONDE NO SE ESPECIFIQUE.
-ACCESORIOS:
PERNO CARRUAJE DE 1/2" x 1 1/2"
TUERCA HEXAGONAL DE 1/2"
DE ACUERDO A LA NTC 2618 DE 1992 (actualización 2003-05-30).

DETALLE DE LA GRAPA DE UN PERNO

VARILLA POLO A TIERRA	
REFERENCIA	L (mm)
VP-1	1500
VP-2	1800
VP-3	2400

INDESA LTDA.			
DIMENSIONES DE COTAS EN MILIMETROS		NOMBRE: VARILLA POLO A TIERRA	
		DIBUJO: SERGIO RODRIGUEZ	CODIGO PRODUCTO: VP
	ESCALA: N.A.	REVISO: JOSE SANABRIA	VERSION: 1
	HOJA: 1 DE 1	APROBO: JULIAN SANZ	FECHA DE VIGENCIA: 07/02/2012

