


BB 023 132

REV.	DATA	DES.	VERIF.	APROV.	HISTÓRICO
------	------	------	--------	--------	-----------



NOTAS:

- RESISTÊNCIA MECÂNICA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO: 500 daN;
- APLICAÇÃO EM CABO DE ALUMÍNIO COBERTO 15 kV, 95mm²
- IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO NA SUPERFÍCIE EXTERNA DAS VARETAS PREFORMADAS.

DE-1554-H	17.00 A 19.50	4	800 ± 25	DIREITA	0.445	AÇO GALVANIZADO
REFERÊNCIA DO PRODUTO	INTERVALO DE APLICAÇÃO (mm)	NÚMERO DE VARETAS	COMPRIMENTO "L" (mm)	SENTIDO DA HÉLICE	MASSA APROXIMADA (kg)	MATERIAL

CLIENTE

APLICAÇÃO

OBS.

	DATA	NOME	VISTO	
DES.	11.12.14	SIMONE	SS	
PROJ.	11.12.14	IVO	IC	
APROV.	11.12.14	IVO	IC	

Produtos para Linhas Preformados Ltda.

ESCALA S/E	PRODUTO ALÇA PREFORMADA P/CABO COBERTO	No. ANT.
	REFERÊNCIA DE-1554-H	SUBST. P/ No.
	GRAVAÇÃO	CÓD. DES. 4C-17894
		REV. -